



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - CUNEO

"Flammis vincit virtus"

- All' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo
ordine.cuneo@ingpec.eu
- All' Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Cuneo
oappc.cuneo@archiworldpec.it
- Al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Cuneo
collegio.cuneo@geopec.it
- Al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati Mondovì
collegio.mondovi@geopec.it
- Al Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Cuneo
collegiodicuneo@pec.cnpi.it
- Ai SUAP della Provincia di Cuneo

Oggetto: Assoggettabilità attività 48.1.B DPR 151/11 - Macchine elettriche non collegate alla rete.

Per opportuna conoscenza e con preghiera di darne avviso ai rispettivi iscritti, si rende noto che la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Antincendio ed Energetica, con nota n. 18838 del 11 novembre 2025, ha fornito chiarimenti in merito all'assoggettabilità alle procedure di cui al D.P.R. 151/2011 di macchine elettriche fisse non collegate alla rete.

Al riguardo, tenuto conto della specifica formulazione del punto 48 dell'allegato I al D.P.R. 151/2011, viene chiarito che tutte le macchine elettriche fisse con presenza di quantitativi di liquidi combustibili superiore a 1 m³, anche non collegate alla rete, siano soggette alle ordinarie procedure di prevenzione incendi.

Resta inteso che, da un punto di vista tecnico, per la specifica casistica in argomento, dovranno essere rispettate le disposizioni contenute al Titolo IV del decreto del 15 luglio 2014 relativo Macchine elettriche non collegate alla rete.

Si allega alla presente la nota sopra citata.

Il Responsabile del Settore
D. Ing. Nicolò SALANITRI

IL COMANDANTE.
(DAIDONE)

(Documento firmato digitalmente ai sensi di legge)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA, ANTINCENDIO ED ENERGETICA

Alle Direzioni interregionali e regionali dei Vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco

E, p.c All' Ufficio del Capo del C.N.VV.F.

Oggetto: Quesito Assoggettabilità attività 48.1.B DPR 151/11 – Macchine elettriche non collegate alla rete.

Sono pervenute a questa Direzione Centrale richieste di chiarimento circa l'assoggettabilità alle procedure di cui al D.P.R. 151/2011 di macchine elettriche fisse non collegate alla rete.

Al riguardo, tenuto conto della specifica formulazione del punto 48 dell'allegato I al D.P.R. 151/2011, si ritiene che tutte le macchine elettriche fisse con presenza di quantitativi di liquidi combustibili superiore a 1 m³, anche non collegate alla rete, siano soggette alle ordinarie procedure di prevenzione incendi.

Resta inteso che, da un punto di vista tecnico, per la specifica casistica in argomento, dovranno essere rispettate le disposizioni contenute al Titolo IV del decreto del 15 luglio 2014 relativo *Macchine elettriche non collegate alla rete*.

TM/gb

IL DIRETTORE CENTRALE
(BOSCAINO)
Documento firmato digitalmente